

**LABORATORIUM BADANIA JAKOŚCI WODY I ŚCIEKÓW**  
Falenty, 05-090 Raszyn, tel. 22 715 66 11

**SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PRÓBKII WODY**

Numer kodowy próbki: 010613/2015/FC  
Data sporządzenia sprawozdania 23.03.2015 r.  
Data pobrania/dostarczenia próbki: 23. 03. 2015 r.  
Miejsce pobrania próbki: z kranu w Szkoła Podstawowa Łady  
Pochodzenie próbki: woda przeznaczona do spożycia  
Punkt pobrania próbki: kran czerpalny wody na SUW  
Zleceniodawca: GPK EKO-RASZYN  
Próbka pobrana przez: pracownika laboratorium EKO-RASZYN  
Data wykonania oznaczeń: 23. 03. 2015 r.  
Stan próbki: bez zastrzeżeń

**Wyniki badań**


Lp.	Oznaczenie <sup>1)</sup>	Jm	Nr normy/ Metodyka	Wynik	Najwyższa dopuszczalna wartość <sup>2)</sup>
<b>Wskaźniki fizyczne</b>					
1.	Mętność	NTU	PN-EN ISO 7027	0,64	1,0
2.	Barwa	mg/l	Test fotometryczny Pt-Co, Hach Lange	akceptowalna	akceptowalna
3.	pH	-	PN-90C 04540/01	6,74	6,5 - 9,5
4.	Przewodność elektryczna właściwa	µS/cm	PN-EN 27888	517	2500,0
<b>Wskaźniki chemiczne</b>					
5.	Amonowy jon	mg/l	Test fotometryczny Hach Lange LCK 304	< 0,1	0,5
6.	Azotyny	mg/l	Test fotometryczny Hach Lange LCK 541	< 0,05	0,1 <sup>3)</sup>
7.	Azotany	mg/l	Test fotometryczny Hach Lange LCK 339	< 0,3	50,0 <sup>3)</sup>
8.	Żelazo ogólne	µg/l	Test fotometryczny Hach Lange LCK 521	8,0	200,0
9.	Mangan	µg/l	Test fotometryczny Hach Lange LCW 032	12,0	50,0

<sup>1)</sup>Zatwierdzone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie

<sup>2)</sup>R. M.Z. z dn. 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DZ.U. Nr 61, poz. 417) z późn. zm.

<sup>3)</sup>Należy spełnić warunek: [azotany]/50+[azotyny]/3 ≤ 1

Badania fizykochemiczne wykonała: Bożena Ogonowska  
Osoba autoryzująca: mgr inż. Dominika Hrynkiewicz

Z-CIA KIEROWNIKA  
Oczyszczalni Ścieków w Falentach,  
  
mgr inż. Dominika Hrynkiewicz

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000296152  
Dokumentacja Spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne  
EKO-RASZYN Sp. z o.o.  
ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn  
NIP 534-23-75-579

e-mail: ekoraszyn@ekoraszyn.pl  
www.ekoraszyn.pl  
Tel. /0 22/ 716 32 60  
Fax. /0 22/ 716 32 61

NIP: 534 -23-75-579  
REGON 141211087  
wysokość kapitału zakładowego  
1.250.000 PLN