

LABORATORIUM BADANIA JAKOŚCI WODY I ŚCIEKÓW

Falenty, 05-090 Raszyn, tel. 22 715 66 11

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PRÓBKİ WODY

Numer kodowy próbki: 020413/2015/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki: 23. 03. 2015 r.
Miejsce pobrania próbki: SUW Słomin ul. Sadowa
Pochodzenie próbki: woda przeznaczona do spożycia
Punkt pobrania próbki: kran czerpalny wody na SUW
Zleceniodawca: GPK EKO-RASZYN
Próbka pobrana przez: pracownika laboratorium EKO-RASZYN
Data wykonania oznaczeń: 23. 03. 2015 r.
Stan próbki: bez zastrzeżeń

Wyniki badań

Lp.	Oznaczenie ¹⁾	Jm	Nr_normy/ Metodyka	Wynik	Najwyższa dopuszczalna wartość ²⁾
Wskaźniki fizyczne					
1.	Mętność	NTU	PN-EN ISO 7027	0,34	1,0
2.	Barwa	mg/l	Test fotometryczny Pt-Co, Hach Lange	Akceptowalna	akceptowalna
3.	pH	-	PN-90C 04540/01	7,40	6,5 - 9,5
4.	Przewodność elektryczna właściwa	μS/cm	PN-EN 27888	410	2500,0
Wskaźniki chemiczne					
5.	Amonowy jon	mg/l	Test fotometryczny Hach Lange LCK 304	< 0,1	0,5
6.	Azotyny	mg/l	Test fotometryczny Hach Lange LCK 541	< 0,05	0,1 ³⁾
7.	Azotany	mg/l	Test fotometryczny Hach Lange LCK 339	48,0	50,0 ³⁾
8.	Żelazo ogólne	μg/l	Test fotometryczny Hach Lange LCK 521	17,0	200,0
9.	Mangan	μg/l	Test fotometryczny Hach Lange LCW 032	28,0	50,0

¹⁾Zatwierdzone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie

²⁾R. M.Z. z dn. 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DZ.U. Nr 61. poz. 417) z późn. zm.

³⁾Należy spełnić warunek: [azotany]/50+[azotyny]/3 ≤ 1

Badania fizykochemiczne wykonała: Bożena Ogonowska
Osoba autoryzująca: mgr inż. Dominika Hryniewicz

Z-C A K J E R O W N I K A
Oczyszczalni Ścieków w Falentach

mgr inż. Dominika Hryniewicz

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000296152
Dokumentacja Spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne
EKO-RASZYN Sp. z o.o.
ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn
NIP 534-23-75-579

e-mail: ekoraszyn@ekoraszyn.pl
www.ekoraszyn.pl
Tel. /0 22/ 716 32 60
Fax. /0 22/ 716 32 61

NIP: 534 -23-75-579
REGON 141211087
wysokość kapitału zakładowego
1.250.000 PLN

LABORATORIUM BADANIA JAKOŚCI WODY I ŚCIEKÓW

Falenty, 05-090 Raszyn, tel. 22 715 66 11

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PRÓBKİ WODY

Numer kodowy próbki: 010613/2015/FC
 Data sporządzenia sprawozdania 23.03.2015 r.
 Data pobrania/dostarczenia próbki: 23. 03. 2015 r.
 Miejsce pobrania próbki: z kranu w Szkoła Podstawowa Łady
 Pochodzenie próbki: woda przeznaczona do spożycia
 Punkt pobrania próbki: kran czerpalny wody na SUW
 Zleceniodawca: GPK EKO-RASZYN
 Próbką pobrana przez: pracownika laboratorium EKO-RASZYN
 Data wykonania oznaczeń: 23. 03. 2015 r.
 Stan próbki: bez zastrzeżeń

Wyniki badań

Lp.	Oznaczenie ¹⁾	Jm	Nr normy/ Metodyka	Wynik	Najwyższa dopuszczalna wartość ²⁾
Wskaźniki fizyczne					
1.	Mętność	NTU	PN-EN ISO 7027	0,64	1,0
2.	Barwa	mg/l	Test fotometryczny Pt-Co, Hach Lange	akceptowalna	akceptowalna
3.	pH	-	PN-90C 04540/01	6,74	6,5 - 9,5
4.	Przewodność elektryczna właściwa	μS/cm	PN-EN 27888	517	2500,0
Wskaźniki chemiczne					
5.	Amonowy jon	mg/l	Test fotometryczny Hach Lange LCK 304	< 0,1	0,5
6.	Azotyny	mg/l	Test fotometryczny Hach Lange LCK 541	< 0,05	0,1 ³⁾
7.	Azotany	mg/l	Test fotometryczny Hach Lange LCK 339	< 0,3	50,0 ³⁾
8.	Żelazo ogólne	μg/l	Test fotometryczny Hach Lange LCK 521	8,0	200,0
9.	Mangan	μg/l	Test fotometryczny Hach Lange LCW 032	12,0	50,0

¹⁾Zatwierdzone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie

²⁾R. M.Z. z dn. 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DZ.U. Nr 61, poz. 417) z późn. zm.

³⁾Należy spełnić warunek: [azotany]/50+[azotyny]/3 ≤ 1

Badania fizykochemiczne wykonała: Bożena Ogonowska
 Osoba autoryzująca: mgr inż. Dominika Hrynkiewicz

Z-C A K I E R O W N I K A
 Oczyszczalni Ścieków w Falentach.

 mgr inż. Dominika Hrynkiewicz

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000296152
 Dokumentacja Spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne
 EKO-RASZYN Sp. z o.o.
 ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn
 NIP 534-23-75-579

e-mail: ekoraszyn@ekoraszyn.pl
 www.ekoraszyn.pl
 Tel. /0 22/ 716 32 60
 Fax. /0 22/ 716 32 61

NIP: 534 -23-75-579
 REGON 141211087
 wysokość kapitału zakładowego
 1.250.000 PLN