

LABORATORIUM BADANIA JAKOŚCI WODY I ŚCIEKÓW

Falenty, 05-090 Raszyn, tel. 22 715 66 11

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PRÓBKII WODY

Numer kodowy próbki: 030313/2017/FC
 Data sporządzenia sprawozdania 26.10.2017 r.
 Data pobrania/dostarczenia próbki: 26.10.2017 r.
 Miejsce pobrania próbki: Puchaly ul. Centralna 18
 Pochodzenie próbki: woda przeznaczona do spożycia
 Punkt pobrania próbki: kran czerpalny
 Zleceniodawca: GPK EKO-RASZYN
 Próbka pobrana przez: Bożena Ogonowska
 Data wykonania oznaczeń: 26.10.2017 r.
 Stan próbki: bez zastrzeżeń

Wyniki badań

| Lp. | Oznaczenie ¹⁾ | Jm | Nr normy/ Metodyka | Wynik | Najwyższa dopuszczalna wartość ²⁾ |
|----------------------------|-------------------------------------|-------|--|--------------|--|
| Wskaźniki fizyczne | | | | | |
| 1. | Mętność | NTU | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 | 0,8 | 1,0 |
| 2. | Barwa | mg/l | Test fotometryczny Pt-Co, Hach Lange | akceptowalna | akceptowalna |
| 3. | pH | - | PN-EN ISO 10523:2012 | 7,94 | 6,5 - 9,5 |
| 4. | Przewodność elektryczna właściwa | µS/cm | PN-EN 27888 | 499 | 2500,0 |
| Wskaźniki chemiczne | | | | | |
| 5. | Amonowy jon | mg/l | Test fotometryczny Hach Lange LCK 304 | < 0,10 | 0,5 |
| 6. | Azotyny | mg/l | Test fotometryczny Hach Lange LCK 341 | < 0,05 | 0,1 ³⁾ |
| 7. | Azotany | mg/l | Test fotometryczny Hach Lange LCK 339 | 3,89 | 50,0 ³⁾ |
| 8. | Żelazo ogólne | µg/l | Test fotometryczny Hach Lange LCK 521 | < 10,0 | 200,0 |
| 9. | Mangan | µg/l | Test fotometryczny Hach Lange LCW 032 | < 20,0 | 50,0 |
| 10. | Twardość | mg/l | Test fotometryczny Hach Lange LCK 327 | 247 | 60-500 |

¹⁾Zatwierdzone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie

²⁾R. M.Z. z dn. 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DZ.U.2015, poz.1989)

³⁾Należy spełnić warunek: [azotany]/50+[azotyny]/3 ≤ 1

Badania fizykochemiczne wykonała: Bożena Ogonowska

Osoba autoryzująca: mgr inż. Sylwia Chmielewska

Z-CIA KIEROWNIKA
 Oczyszczalni Ścieków w Falentach
 Chmielewska

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000296152
 Dokumentacja Spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego