

LABORATORIUM BADANIA JAKOŚCI WODY I ŚCIEKÓW

Falenty, 05-090 Raszyn, tel. 22 715 66 11

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PRÓBKI WODY

Numer kodowy próbki: 040213/2015/FC
 Data sporządzenia sprawozdania 17.06.2015 r.
 Data pobrania/dostarczenia próbki: 17. 06. 2015 r.
 Miejsce pobrania próbki: SUW Raszyn, ul. Stadionowa
 Pochodzenie próbki: woda przeznaczona do spożycia
 Punkt pobrania próbki: kran czerpalny na stacji uzdatniania
 Zleceniodawca: GPK EKO-RASZYN
 Próbką pobrana przez: pracownika laboratorium EKO-RASZYN
 Data wykonania oznaczeń: 17. 06. 2015 r.
 Stan próbki: bez zastrzeżeń

Wyniki badań


| Lp. | Oznaczenie ¹⁾ | Jm | Nr normy/ Metodyka | Wynik | Najwyższa dopuszczalna wartość ²⁾ |
|----------------------------|-------------------------------------|-------|--|--------------|--|
| Wskaźniki fizyczne | | | | | |
| 1. | Mętność | NTU | PN-EN ISO 7027 | 0,9 | 1,0 |
| 2. | Barwa | mg/l | Test fotometryczny Pt-Co, Hach Lange | akceptowalna | akceptowalna |
| 3. | pH | - | PN-90C 04540/01 | 7,52 | 6,5 - 9,5 |
| 4. | Przewodność elektryczna właściwa | μS/cm | PN-EN 27888 | 661,0 | 2500,0 |
| Wskaźniki chemiczne | | | | | |
| 5. | Amonowy jon | mg/l | Test fotometryczny Hach Lange LCK 304 | < 0,1 | 0,5 |
| 6. | Azotyny | mg/l | Test fotometryczny Hach Lange LCK 341 | < 0,05 | 0,1 ³⁾ |
| 7. | Azotany | mg/l | Test fotometryczny Hach Lange LCK 339 | < 3,0 | 50,0 ³⁾ |
| 8. | Żelazo ogólne | μg/l | Test fotometryczny Hach Lange LCK 521 | 76,0 | 200,0 |
| 9. | Mangan | μg/l | Test fotometryczny Hach Lange LCW 032 | 13,0 | 50,0 |

¹⁾Zatwierdzone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie

²⁾R. M.Z. z dn. 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DZ.U. Nr 61, poz. 417) z późn. zm.

³⁾Należy spełnić warunek: [azotany]/50+[azotyny]/3 ≤ 1

Badania fizykochemiczne wykonała: mgr inż. Marta Kowalska
 Osoba autoryzująca: mgr inż. Dominika Hryniewicz

KIEROWNIK
 Oczyszczalni Ścieków w Falentach

 mgr inż. Dominika Hryniewicz

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000296152
 Dokumentacja Spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne
 EKO-RASZYN Sp. z o.o.
 ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn
 NIP 534-23-75-579

e-mail: ekoraszyn@ekoraszyn.pl
 www.ekoraszyn.pl
 Tel. /0 22/ 716 32 60
 Fax. /0 22/ 716 32 61

NIP: 534 -23-75-579
 REGON 141211087
 wysokość kapitału zakładowego
 1.250.000 PLN