

LABORATORIUM BADANIA JAKOŚCI WODY I ŚCIEKÓW

Falenty, 05-090 Raszyn, tel. 22 715 66 11

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PRÓBKII WODY

Numer kodowy próbki: 060113/2015/FC
 Data sporządzenia sprawozdania: 26.10.2015 r.
 Data pobrania/dostarczenia próbki: 26.10.2015 r.
 Miejsce pobrania próbki: SUW Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
 Pochodzenie próbki: woda przeznaczona do spożycia
 Punkt pobrania próbki: ul. Kasztanowa
 Zleceniodawca: GPK EKO-RASZYN
 Próbkę pobrana przez: pracownika laboratorium EKO-RASZYN
 Data wykonania oznaczeń: 26.10.2015 r.
 Stan próbki: bez zastrzeżeń

Wyniki badań


Lp.	Oznaczenie ¹⁾	Jm	Nr normy/ Metodyka	Wynik	Najwyższa dopuszczalna wartość ²⁾
Wskaźniki fizyczne					
1.	Mętność	NTU	PN-EN ISO 7027	0,70	1,0
2.	Barwa	mg/l	Test fotometryczny Pt-Co, Hach Lange	nieakceptowalna	akceptowalna
3.	pH	-	PN-90C 04540/01	6,95	6,5 - 9,5
4.	Przewodność elektryczna właściwa	μS/cm	PN-EN 27888	648,0	2500,0
Wskaźniki chemiczne					
5.	Amonowy jon	mg/l	Test fotometryczny Hach Lange LCK 304	< 0,1	0,5
6.	Azotyny	mg/l	Test fotometryczny Hach Lange LCK 341	< 0,05	0,1 ³⁾
7.	Azotany	mg/l	Test fotometryczny Hach Lange LCK 339	3,49	50,0 ³⁾
8.	Żelazo ogólne	μg/l	Test fotometryczny Hach Lange LCK 521	< 10,0	200,0
9.	Mangan	μg/l	Test fotometryczny Hach Lange LCW 032	< 20,0	50,0

¹⁾Zatwierdzone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie

²⁾R. M.Z. z dn. 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DZ.U. Nr 61, poz. 417) z późn. zm.

³⁾Należy spełnić warunek: [azotany]/50+[azotyny]/3 ≤ 1

Badania fizykochemiczne wykonała: Bożena Ogonowska
 Osoba autoryzująca: mgr inż. Dominika Hryniewicz

KIEROWNIK
 Oczyszczalni Ścieków w Falentach

 mgr inż. Dominika Hryniewicz

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000296152
 Dokumentacja Spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego