

LABORATORIUM BADANIA JAKOŚCI WODY I ŚCIEKÓW

Falenty, 05-090 Raszyn, tel. 22 715 66 11

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PRÓBKII WODY

Numer kodowy próbki: 08.0213/2015/FC
Data sporządzenia sprawozdania 04.12.2015 r.
Data pobrania/dostarczenia próbki: 04.12. 2015 r.
Miejsce pobrania próbki: SUW Raszyn, ul. Stadionowa
Pochodzenie próbki: woda przeznaczona do spożycia
Punkt pobrania próbki: kran czerpalny na stacji uzdatniania
Zleceniodawca: GPK EKO-RASZYN
Próbka pobrana przez: pracownika laboratorium EKO-RASZYN
Data wykonania oznaczeń: 04.12. 2015 r.
Stan próbki: bez zastrzeżeń

Wyniki badań


Lp.	Oznaczenie ¹⁾	Jm	Nr normy/ Metodyka	Wynik	Najwyższa dopuszczalna wartość ²⁾
Wskaźniki fizyczne					
1.	Mętność	NTU	PN-EN ISO 7027	0,93	1,0
2.	Barwa	mg/l	Test fotometryczny Pt-Co, Hach Lange	akceptowalna	akceptowalna
3.	pH	-	PN-90C 04540/01	7,29	6,5 - 9,5
4.	Przewodność elektryczna właściwa	µS/cm	PN-EN 27888	619,0	2500,0
Wskaźniki chemiczne					
5.	Amonowy jon	mg/l	Test fotometryczny Hach Lange LCK 304	0,041	0,5
6.	Azotyny	mg/l	Test fotometryczny Hach Lange LCK 341	< 0,05	0,1 ³⁾
7.	Azotany	mg/l	Test fotometryczny Hach Lange LCK 339	< 3,0	50,0 ³⁾
8.	Żelazo ogólne	µg/l	Test fotometryczny Hach Lange LCK 521	50,0	200,0
9.	Mangan	µg/l	Test fotometryczny Hach Lange LCW 032	15,0	50,0
10.	Twardość	mg/l	Test fotometryczny Hach Lange LCK 327	325	60,0 – 500,0

¹⁾Zatwierdzone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie

²⁾R. M.Z. z dn. 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DZ.U. Nr 61, poz. 417) z późn. zm.

³⁾Należy spełnić warunek: [azotany]/50+[azotyny]/3 ≤ 1

Badania fizykochemiczne wykonała: Bożena Ogonowska
Osoba autoryzująca: mgr inż. Dominika Hryniewicz

KIEROWNIK
Oczyszczalni Ścieków w Falentach

mgr inż. Dominika Hryniewicz

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. została wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000296152
Dokumentacja Spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne
EKO-RASZYN Sp. z o.o.
ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn
NIP 534-23-75-579

e-mail: ekoraszyn@ekoraszyn.pl
www.ekoraszyn.pl
Tel. /0 22/ 716 32 60
Fax. /0 22/ 716 32 61

NIP: 534 -23-75-579
REGON 141211087
wysokość kapitału zakładowego
1.250.000 PLN