



SPRAWOZDANIE Z BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH

wody wg rejestru nr 106/01/09/W

NAZWA KLIENTA:

Gminne Przedsiębiorstwo

Rodzaj ujęcia:

własne - studnia

Komunalne Eko-Raszyn Sp. z o. o.

Numer protokołu próbkobrania:

29/01/ER/W

Ul. Szkolna 2a

Data pobrania próbki:

29-01-2009

05-090 Raszyn

Imię i nazwisko próbkobiorcy:

Marlena Orzechowska

Miejsce pobrania próbek:

SUW Raszyn

Metoda pobrania próbek:

^APN-EN ISO 19458:2007

„Jakość wody. Pobieranie próbek do analiz mikrobiologicznych”.

Punkt poboru:

Kran w łazience

- próbka nr: EKOR-4/29w

Data rozpoczęcia badań: 29-01-2009

Data zakończenia badań: 01-02-2009

Lp.	Rodzaj drobnoustrojów	Metodyka badań	Wymagania Najwyższa dopuszczalna wartość	Wyniki badań próbki Nr EKOR-4/29w
1	Bakterie z grupy coli w 100 ml wody	^A PN-EN ISO 9308-1:2004+Ap1:2005	MZ2 0 jtk/100 ml (dopuszcza się pojedyncze kolonie, nie w kolejnych próbkach; do 5% na rok)	0
2	<i>Escherichia coli</i> w 100 ml wody	^A PN-EN ISO 9308-1:2004+Ap1:2005	MZ2 0 jtk/100 ml	0
3	Ogólna liczba kolonii na agarze w 1 ml wody w temp. 22°C po 72 h	^A PN-EN ISO 6222/I-01/LM ed. 4 z dn. 05.05.08 r.	MZ2 100 jtk/1 ml	11
4	Ogólna liczba kolonii na agarze w 1 ml wody w temp. 37°C po 48 h	^A PN-EN ISO 6222/I-01/LM ed. 4 z dn. 05.05.08 r.	MZ2 50 jtk/1 ml	5
5	<i>Enterokoki</i> (paciorkowce kałowe) w 100 ml wody	^A PN-EN ISO 7899-2:2004	MZ2 0 jtk/100 ml	0

A - metodyka akredytowana

MZ2 – wymagania wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 29.03.2007 r. (Dz. U. Nr 61, poz. 417)

wynik negatywny - kolor czerwony

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanej próbki. Niepewność wyników podaje się tylko w sytuacji, gdy jest to niezbędne dla interpretacji wyników badań.

Sprawozdanie zawiera 5 wyników badań i bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. W ciągu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badań Klient ma prawo zgłaszania uwag.

Interpretacja wyników:

Próbka w badanym zakresie **odpowiada** wymaganiom określonym w tabeli powyżej.

Sprawozdanie sporządzono w 1 egz.

Egz. Nr 1 - Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-Raszyn Sp. z o. o.

Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

Sporządził: Asystent Laboratoryjny
02-02-2009 Agnieszka Marcinkiewicz

Zatwierdził: **KIEROWNIK**
LABORATORIUM
MIKROBIOLOGICZNEGO

mgr Anna Mieszkowska