



Centrum Jakości
CENTER FOR QUALITY Sp. z o.o.

LAJSKI, ul. Kościelna 2a
05-119 Legionowo

tel.: 22 783-17-34 fax.: 22 357-83-13
www.jars.pl

LABORATORIUM
MIKROBIOLOGICZNE I FIZYKOCHEMICZNE

zatwierdzone przez GIW do badań urzędowych
zatwierdzone przez PPIS do badań wody



AB 1095

Sprawozdanie z badań, Nr: 302/11/2010/F/2

Zleceniodawca:	Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn		
Miejsce pobrania próbek:	Adres w punkcie poboru		
Nr protokołu-zlecenia:	302/11/2010	Data pobrania próbek:	25-11-2010
		Godz. pobrania próbek:	09:10
Imię i nazwisko prókobiorcy:	Jacek Mendel		
Rodzaj badania:	fizykochemiczne, sensoryczne		
Przedmiot badania:	woda		
Pobranie próbek:	JARS - zgodnie z: (A) PN-ISO 5667-5:2003		
Transport próbek:	JARS - zgodnie z: (A) PN-ISO 5667-5:2003		

PUNKT POBORU: kurek czerpalny wody uzdatnionej - SUW-Sionin

1. Pochodzenie próbki:	Stacja Uzdatniania Wody
2. Rodzaj ujęcia:	-
3. Rodzaj opakowania	butelka plastikowa + szklana
4. Temp. pobranej próbki:	8,8 °C

Numer próbki:	4343/11	Objętość próbki:	2500ml
Data rozpoczęcia badań:	25-11-2010	Data zakończenia badań:	26-11-2010

L.p.	Badany parametr jedn.	Metodyka badania w/g	Najwyż. dopuszcz. zawartość	Wynik	Niepewność (**)
1	Barwa mg/l	(A) PN-EN ISO 7887 ZAŁĄCZNIK C/1-06/LF wyd. 3 z dnia 30.04.2009	MZ-2	<5,0	0,0
2	Azotany mg/l	(A) HACH 8039/I-08/LF wyd. 3 z dnia 30.04.2009	MZ-2 50,0	<3,0	0,0
3	Azotyny mg/l	(A) HACH 8507/I-07/LF wyd. 3 z dnia 30.04.2009	MZ-2 0,50	<0,03	0,00
4	Mangan µg/l	(A) HACH 8149/I-09/LF wyd. 3 z dnia 30.04.2009	MZ-2 50	30	5
5	Żelazo ogólne µg/l	(A) HACH 8008/I-10/LF wyd. 3 z dnia 30.04.2009	MZ-2 200	<50	0
6	Amoniak mg/l	(A) HACH 8038/I-11/LF wyd. 3 z dnia 30.04.2009	MZ-2 0,50	<0,10	0,00
7	pH	(A) PN-C-04540/01:1990	MZ-2 6,5-9,5	8,1	0,1

8	Mętność NTU	(A) PN-EN ISO 7027:2003	MZ-2	1,000	0,158	0,019
9	Indeks nadmanganianowy (utlenialność) mg/l	(A) PN-EN ISO 8467:2001	MZ-2	5,00	<0,70	0,00
10	Twardość (sumaryczna zawartość wapnia i magnezu) mg/l	(A) PN/I-28/LF wyd. 1 z dnia 15.06.2009	MZ-2	60-500	132	5
11	Chlorki mg/l	(A) PB-29/LF wyd. 2 z dnia 28.06.2010	MZ-2	250,0	10,5	0,7
12	Zapach TON	(A) PB-05/LF wyd. 6 z dnia 11.06.2010	MZ-2	Akceptowalny	<1 Akceptowalny	

* badanie nieakredytowane wykonane u podwykonawcy (A) - metodyka akredytowana
 *(A) badanie akredytowane wykonane u podwykonawcy objęte zakresem akredytacji Laboratorium Badawczego
 ** - niepewność rozszerzona metody przy poziomie ufności ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k=2

MZ-2 - wymagania wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 29.03.2007 r. (Dz.U.2007.61.417) z późniejszymi zmianami

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek. Niepewność wyników podaje się w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajności wyników badań lub zgodności z wyspecyfikowanymi wartościami granicznymi oraz kiedy określone jest to w uzgodnieniach z Klientem.

Sprawozdanie zawiera wyniki badań próbek w ilości: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

W ciągu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badań Klient ma prawo zgłaszania uwag.

OCENA ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI:

Próbka (próbki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadają) wymaganiom określonym powyżej.

Uwagi:

Sprawozdanie sporządzono w 1 egz.

Egz.Nr 1 : Zleceniodawca

Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

Sporządzono dnia:
29-11-2010

Autoryzował:

Z-ca Kierownika
Laboratorium Fizykochemicznego
mgr Katarzyna Filipowicz

Filipowicz