



ŁAJSKI:

05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a

FILIA POŁUDNIE:

40-144 Katowice, ul. Józefowska 5

www.jars.pl

**LABORATORIA BADAWCZE**  
mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka



AB 1095

**Sprawozdanie z badań, Nr: 888/05/2013/M/1**

Zleceniodawca:	Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn		
Nr protokołu-zlecenia:	888/05/2013	Data pobrania próbek:	21-05-2013
Imię i nazwisko próbkobiorcy JARS:	Zakolski Maciej		
Rodzaj badania:	mikrobiologiczne		

(A) - metodyka akredytowana przez PCA Nr: AB 1095

**PUNKT POBORU: Kurek czerpalny**

Przedmiot badania	woda przeznaczona do spożycia
Pochodzenie próbki:	SUW
Rodzaj ujęcia:	-
Miejsce pobrania próbki:	Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Temp. pobranej próbki:	11,8 °C
Godzina poboru:	12:10

Numer próbki: 4287/05 Ocena próbki: bez zastrzeżeń

Pobranie próbek: (A) PN-ISO 5667-5:2003 (A) PN-EN ISO 19458:2007  
Transport próbek: JARS Sp. z o.o.

Data rozpoczęcia badań: 21-05-2013 Data zakończenia badań: 23-05-2013

Lab.	Badany parametr	Metodyka badania w/g	Najwyż. dopuszcz. wartość jednostka	Wynik jednostka
LŁ	Bakterie z grupy coli	(A) PN-EN ISO 9308-1:2004 +Ap1:2005+AC:2009	MZ-2 0  jtk/100 ml	0  jtk/100 ml
LŁ	Enterokoki kałowe	(A) PN-EN ISO 7899-2:2004	MZ-3 0  jtk/100 ml	0  jtk/100 ml
LŁ	Escherichia coli	(A) PN-EN ISO 9308-1:2004 +Ap1:2005+AC:2009	MZ-2 0  jtk/100 ml	0  jtk/100 ml

\* badanie nieakredytowane wykonane u podwykonawcy nb - nieobecne jtk - jednostki tworzące kolonie  
\*(A) badanie akredytowane wykonane u podwykonawcy objęte zakresem akredytacji Laboratorium Badawczego  
\*\* - niepewność rozszerzona metody przy poziomie ufności ok. 95% współczynnika rozszerzenia k=2

M Z-2 - wymagania wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 29.03.2007 r. (Dz.U.2007.6.14.17) z późniejszymi zmianami

M Z-3 - wymagania wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 29.03.2007r. (DZ.U.2007.6.14.17)

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek. Niepewność wyników podaje się w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajności wyników badań lub zgodności z wyspecyfikowanymi wartościami granicznymi oraz kiedy określone jest to w uzgodnieniach z Klientem.  
Sprawozdanie zawiera wyniki badań próbek w ilości: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.  
W ciągu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badań Klient ma prawo do reklamacji.

#### OCENA ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI:

Próbka (próbki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadają) wymaganiom określonym powyżej.

Uwagi:

Sprawozdanie sporządzono w 1 egz.

Egz.Nr 1: Zeceniodawca

Kopia egz. Nr 1- Archiwum w/m

Miejsce wykonywania badań: LL - Łąjski, LK - Katowice

KONIEC SPRAWOZDANIA

Sporządzono dnia:  
23-05-2013

Autoryzował:  
N1 - Hauzer Anna

Zatwierdził:

Kierownik Pracowni  
Badań Wody i Ścieków  
mgr Aleksandra Kopeć

*A. Kopeć*