

WARUNKI MONTAŻU DODATKOWEGO WODOMIERZA DO POMIARU WODY BEZPOWROTNIE ZUŻYTEJ

Uwzględnienie ilości wody bezpowrotnie zużytej w rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków, może zostać dokonane na pisemny wniosek odbiorcy usług.

1. Wodomierz do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej, należy montować w odległości nie większej niż 2m od zaworu czerpalnego. Montażu należy dokonać na własny koszt zgodnie z wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów odnoszących się do instalowania wodomierzy na instalacji wewnętrznej .
2. Do pomiaru przyjmować wodomierze jednostrumieniowe, suchobieżne f-my Diehl Metering (np. Aquarius, Auriga) o średnicy nominalnej nie większej niż DN 15 mm., i pasującymi nakładkami APULSE -W działającymi w systemie AIUT wprowadzonym na terenie Gminy Raszyn.
3. Wodomierz powinien być montowany w miejscu suchym, odpowiednio oświetlonym, zabezpieczonym przed zamarzaniem, w sposób umożliwiający swobodny odczyt.
4. **Wodomierz powinien być zamontowany w poziomym położeniu roboczym „H”.**
5. Instalacja za wodomierzem powinna mieć możliwość odwodnienia w celu zabezpieczenia zaworu czerpalnego.
6. Po zainstalowaniu dodatkowego wodomierza należy złożyć wniosek o jego plombowanie oraz uwzględnienie ilości wody bezpowrotnie zużytej.
7. Podczas plombowania (po wcześniejszym umówieniu wizyty z Usługobiorcą) pracownik Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO-RASZYN Sp. z o.o. dokonuje odbioru, sporządza protokół plombowania i odczytuje stan wodomierza głównego.
8. Po sporządzeniu protokołu odbioru montażu wodomierza dodatkowego przez pracownika Przedsiębiorstwa oraz jego plombowaniu, Biuro Obsługi Klienta w terminie 14 dni roboczych sporządza aneks do umowy o zapatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.
9. Uwzględnianie ilości wody bezpowrotnie zużytej następuje od dnia podpisania aneksu do umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

10. Odbiorca dokonuje wymiany wodomierza na własny koszt po upływie okresu legalizacji wodomierza.
11. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. może zakwestionować lokalizację dodatkowego wodomierza i odmówić sporządzenia protokołu, jeśli miejsce i sposób poboru wody, może skutkować powstaniem ścieków odprowadzanych do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.